



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel./faks (0-86) 275-25-85 lub (0-86) 275-25-91

e-mail :psse.wysokie.mazowieckie@sanepid.gov.pl

RG  
28.06.2024

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9

tel./faks (06) 275 25 85 lub (06) 275 25 91

HR.9020.144.2024

Wysokie Mazowieckie, 2024.06.27c.

P. Japimska  
2024.06.28  
Bunt



RPW/3606/2024 P  
Data: 2024-06-28



Spółdzielnia Kólek Rolniczych  
ul. Kolejowa 31  
18-218 Sokoly

## Ocena o jakości wody nr 84/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie wykonanych badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – **Bruszewo**:

- woda podawana do sieci z zaworu czerpalnego w pomieszczeniu gospodarczym przyłącza Jamiołki Godzieby 6 pobrana do badania dnia 11.06.2024r. (sprawozdania z badań próbki wody nr F.9051.453.2024; F.9051.494.2024; M.9051.805.2024- kontrola wewnętrzna);

**uznaje, że ww. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym określonym w załączniku nr 1A i 1C ,w związku z załącznikiem nr 2, parametry grupy A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz.2294) pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym, w związku z czym na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 ww. rozporządzenia **stwierdza przydatność wody do spożycia.****

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wysokiem Mazowieckiem

lek. med. Andrzej Grzeszczuk

W załączeniu :

Sprawozdanie z badań wody :

F.9051.453.2024z dnia 17.06.2024r.

F.9051.494.2024 dnia 25.06.2024r.

M.9051.805.2024 z dnia 14.06.2024r.

Otrzymuje:

Wójt Gminy Sokoly